



Registreerimisnumber L013

## Joogivee mikrobioloogiline analüüs

Protokoll nr ML2013/V28190M

Töö tellija Kose Vesi OÜ Kesk 7, Kose-Uuemõisa, 75102 Harjumaa  
Veeallika valdaja Kose Vesi OÜ  
Proovivõtu koht Vardja 1-3, Vardja küla  
Proovivõtja: veevärgi insener Laura Grünverk atesteerimistunnistus nr: 295  
Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:  
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel  
Proov võetud: 23.08.2013 kell: Analüüs alustatud: 23.08.2013 kell: 13:50  
Proov toodud laborisse: 23.08.2013 kell: 13:29 Analüüs lõpetatud: 26.08.2013  
Protokoll vormistatud 26.08.2013

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Coli-laadsed bakterid	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1
Escherichia coli	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik.

Kommentaar: Määratud näitajate osas uuritud veeproov vastab sotsiaalministri määrusega nr 82, 31.07.01 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" kehtestatud piirnormidele.

**Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokollit tohib paljundada ainult tervikuna.**



Analüüsi teostas: vanemspetsialist I.Bekergun

