



**Katseprotokoll NH2023/V132563M**  
**Rahvatervise labor**  
**Joogivee mikrobioloogiline analüüs**

Tellija: KOSE VESI OÜ Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Põllu tn 14, 75101  
Veeallika valdaja: KOSE VESI OÜ  
Proovivõtu koht: Harju maakond, Kose vald, Oru küla 75101. Oru Lasteaed  
Proovivõtja: Laura Grünverk atesteerimistunnistus nr: 1754/20  
Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:  
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel  
Proov võetud: 01.06.2023 kell: 11:45 Analüüs alustatud: 01.06.2023 kell: 14:55  
Proov toodud laborisse: 01.06.2023 kell: 14:47 Analüüs lõpetatud: 05.06.2023  
Proovi koodnumber: Protokoll vormistatud: **05.06.2023**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Soole enterokokid	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 7899-2
Kolooniate arv 22°C	PMÜ/1 ml	17	Märkus <sup>1</sup>	EVS-EN ISO 6222
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Coli-laadsed bakterid	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik. Seletus: MPN-kõige tõenäolisem arv, ühik „MPN/100ml“ on samaväärne ühikuga „PMÜ/100ml“

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 18.03.2023 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

Märkus<sup>1</sup>: Ebaloomulike muutusteta.

laborispetsialist S.Rudõka

**Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.**

**Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokollit tohib paljundada ainult tervikuna** Lk. nr.1(1)

