



Katseprotokoll NH2024/V149227M
Rahvatervise labor
Joogivee mikrobioloogiline analüüs

Tellijä: OÜ KOSE VESI Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Põllu tn 14, 75101
Veeallika valdaja: KOSE VESI OÜ
Proovivõtu koht: Harju maakond, Kose vald, Ravila alevik. Ravila Lasteaed
Proovivõtja: Laura Grünverk atesteerimistunnistus nr: 1574/20
Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proov
Proov võetud: 14.08.2024 kell: 11:30 Analüüs alustatud: 14.08.2024 kell: 13:55
Proov toodud laborisse: 14.08.2024 kell: 12:48 Analüüs lõpetatud: 19.08.2024
Proovivõtuprotokoll nr: Protokoll vormistatud: **21.08.2024**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Soole enterokokid	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 7899-2
Kolooniate arv 22°C	PMÜ/1 ml	5	Märkus ¹	EVS-EN ISO 6222
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Coli-laadsed bakterid	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik. Seletus: MPN-kõige tõenäolisem arv, ühik „MPN/100ml“ on samaväärne ühikuga „PMÜ/100ml“

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 18.03.2023 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

Märkus¹: Ebaloomulike muutusteta.

bioanalüütik S.Rudõka

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokollid tohib paljundada ainult tervikuna Lk. nr.1(1)

